

شرح فنی:

تعمیر یک دستگاه ترانس رکتیفایر با ظرفیت ۱۰ کیلو وات، این پروژه شامل تهیه حمل و ذ صب اقلام سی ستم قدرت به همراه ڈست و راه اندازی آن می باشد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با آقای مسلم لرکی به شماره همراه ۰۴۳۰۷۳۶۶۹۱. تماس بگیرید.

۱- یک هسته تمام مس سه فاز روند KV 14 با راندمان بالای ۹۸ درصد ورودی ۴۰۰ ولت

و خروجی فاز به فاز ۸۵ ولت

۲- واریاپل ۳ فاز 14KV روند جریان ورودی ۲۵ آمپر خروجی تا ۴۰۰ ولت

شرایط فنی تعمیرات ترانس رکتیفایرها:

- ۱- تمام تعمیرات و نصب روی ترانس رکتیفایرها در کارگاه کارفرما انجام می گردد.
- ۲- استخراج و شستشوی کلاف و بازبینی و تست هسته ترانس و سلف خروجی.
- ۳- بازبینی سیم های رابط و سیم های قدرت.
- ۴- شستشوی تابلو و رنگ آمیزی در صورت نیاز.
- ۵- بررسی تمام میترها و نمایش دهنده ها.
- ۶- بررسی کاهش رایپل زیر ۵ درصد در تمام بازه نامی دستگاه.
- ۷- تست کارکرد و تست بار.
- ۸- گارانتی ۱۲ ماهه.

شماره:	تاریخ:	فرم	منطقه یک
		مقادیر و واحد بهاء و درصد اجرای کار	 شرکت انتقال گاز ایران

تعمیر ترانس رکتیفایر ایستگاه کاتدی کیلومتر ۳۵ خط رامین

واحد نظارت: تعمیرات برق و کنترل خوردگی

ردیف	شرح عملیات	تعداد	دستگاه	بهاء	مبلغ بربال	شماره:
۱	تعمیر یک دستگاه ترانس رکتیفایر با ظرفیت ۱۰ کیلو وات طبق شرح پیمان	۱	دستگاه	۱		بعد

مبلغ: به عدد

ربال، به حروف