نوع سند MT	رمز مشکره DESIGNATION	رمز مدیریت MG. CODE	شماره انبار STORE NO. اصلی	فرعی	رمز سازمانی ADMIN	شماره درخواست پروژه/ خرید مستقیم REQUEST NO.
2,6		0,3,3	2281		43	0203948023

شرکت ملی حفاری ایران

PROJECT/DIRECT CHARG
CREATE / AMEND/ DELETE

ACCT. NO شماره حساب	REQUIRED DATE تاریخ نیاز به کالا	DRG CODE رمز فورس	WORK ICLS اجازه خرج	INDENT SYMBOL نشانه تقاضا	REQUEST DATE تاریخ درخواست	ITEM COUNT تعداد اقلام	TOTAL QT
0330490020390230 9033					02/07/04	01	0

شماره قلم ITEM NO.	MESC NO. شماره طبقه بندی کالا	UNIT واحد کالا	DESCRIPTION شرح کالا	REQUIRED QTY. مقدار
1	65	NO	DIESEL GENERATOR DIRECTLY	02
			COUPLED AND INSTALLED WITH FABRIC	
			ELECTRICAL PANEL ON A SINGLE CHASSIS	
			AND A CANOPY WITH FOLLOWING SPECS. :	
			توان دیزل ژنراتور در حالت دائم کار (prime) : در حدود ۳۵ کاوا	
			ولتاژ و فرکانس خروجی دیزل ژنراتور : 230/400 v, 50Hz, 3 phase	
			موتور :	
			توان و قدرت موتور در حالت دائم کار حدود ۳۰ کیلو وات	
			تعداد سیلندر : چهار سیلندر	
			سیستم تنظیم دور موتور : گاورنر مکانیکی	

به سیستم یکنواخت کالا تغذیه گردید
قسمت پروژه
تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۶

تصویب کننده: رضا شهبازی نام و امضاء:	تائید و تصویب امور مالی : علی بهجت ۱۴۰۲/۸/۱	طهماسبی
تصویب خرید انحصاری : نام و امضاء:	تائید و تصویب کارشناس جهت اقدام نام و امضاء:	۲۹ قانون مناقصات

۱۴۰۲/۸/۱

۲۵ (۸۱) ۸۱

REQUEST No. ..... شماره تقاضا : .....

شرکت ملی حفاری ایران (سهامی خاص)

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST CONTINUATION SHEET

شرکت ملی نفت ایران

سیستم یکنواخت کالا

شماره قلم ITEM No.	شماره طبقه بندی کالا MESC No.	واحد کالا UNIT	شـــــرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	ا.خ.و.ص M.O.S.	ا.خ.و.ص M.O.S.	CROSS REF. شماره انبار STORE No.	بکر سازمانی ADMIN	شماره درخواست REQUEST No.	شماره قلم ITEM	اطلاعات منبع تامین کالا
			دور موتور (RPM) : ۱۵۰۰									
			سیستم روغن کاری مجهز به کارتر چدنی همراه با روغن ریز و سیخ									
			روغنی فیلتر روغن پیچی با جریان کامل روغن									
			(در صورت داشتن سیستم روغنکاری متفاوت، در پیشنهاد فنی									
			مشخص گردد)									
			سیستم خنک کننده روغن : آب خنک									
			فیلتراسیون سیالات موتور: دارای فیلتر هوا، روغن و سوخت									
			(کلیه فیلتر ها تعویض شدنی)									
			ژنراتور :									
			توان در حالت دائم کار حدود ۳۵ کاوا									
			سیستم تنظیم ولتاژ اتوماتیک با 0.5 ± درصد تغییرات ولتاژ									
			سیستم تحریک : خود تحریک (self exciting)									
			ولتاژ، فرکانس، فاز و ضریب قدرت : 220-240/380-415 V									
			cos ϕ = 0.8 ، 3 phase ، 50Hz									
			حفاظت باکس آلترناتور : IP23									
			کلاس عایق و حرارتی استاتور و روتور H (۱۵۰ درجه سانتیگراد									

REQUEST No. ..... شماره تقاضا : .....

شرکت ملی حفاری ایران (سهامی خاص)

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST CONTINUATION SHEET

شرکت ملی نفت ایران

سیستم یکواخت کالا

شماره قلم ITEM No.	شماره طبقه بندی کالا MESC No.	واحد کالا UNIT	شـــــرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	شماره مدل M. O. S.	شماره مدل M. O. S.	CROSS REF. شماره انبار STORE No.	بخش سازمان ADMIN	شماره درخواست REQUEST No.	شماره قلم ITEM	اطلاعات منبع تامین کالا
			برای محیط ٤٠ درجه سانتیگراد)									
			کویل و بیرینگ : کویل فابریک مستقیم و یک سر بیرینگ									
			تابلو کنترل دیزل ژنراتور :									
			تابلو کنترل و فرمان اتوماتیک نصب شده بر روی شاسی دیزل									
			ژنراتور									
			دارای صفحه نمایش دیجیتال									
			نمایش کلیه پارامترهای موتور و ژنراتور اعم از ولتاژ ، جریان هرفاز									
			فرکانس، ولتاژ باتری، دمای آب، فشار روغن و ساعت کارکرد موتور									
			و... بصورت دیجیتال بر روی برد کنترل نصب شده روی تابلوی									
			کنترل									
			شارژ الکتریکی ٢٤ ولت باتری از نوع سوییچینگ									
			تابلو با ورق فولادی و پوشش الکترو استاتیک									
			حفاظت کامل موتور و ژنراتور شامل موارد زیر :									
			Low oil pressure, High oil/water temperature,									
			Over/Under speed, Fail to start (warning), Over load,									
			Under/over generator volts, low fuel, coolant level ,									

REQUEST No. ..... شماره تقاضا : .....

شرکت ملی حفاری ایران (سهامی خاص)

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST CONTINUATION SHEET

شرکت ملی نفت ایران

سیستم یکنواخت کالا

شماره قلم ITEM No.	شماره طبقه بندی کالا MESC No.	واحد کالا UNIT	شـــــرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	رمز مورد M.O.S.	رمز مورد M.O.S.	CROSS REF. اطلاعات منبع تامین کالا: شماره انبار STORE No.	رمز سازمان ADMIN	شماره درخواست REQUEST No.	شماره قلم ITEM
			Emergency stop, ECU fail								
			تجهیزات و لوازم دیزل ژنراتورها :								
			مخزن سوخت روزانه تعبیه شده در شاسی دستگاه با ظرفیت مناسب								
			برای دائم کار								
			دارای باطری(های)۱۲ ولت و کابلهای ارتباطی جهت استارت موتور								
			ضربه گیر دیزل ژنراتور (بین دیزل ژنرتور و شاسی)								
			لرزه گیر اگزوز و صدا خفه کن اگزوز								
			هیتر الکتریکی آب موتور و پمپ تخلیه روغن دستی								
			لوازم مصرفی ۲ ساله یک ست برای هردستگاه (شامل ۱۰ عدد فیلتر								
			سوخت، ۲۰ عدد فیلتر روغن و ۲۰ عدد فیلتر هوا)								
			مشخصات کانوپی super silent								
			دارای تونل باد جهت خروج هدایت شده باد پرتابی رادیاتور،								
			عایق های حفره ای جهت میرا نمودن فرکانس های صوتی منتشر								
			شده توسط دستگاه، عایق های ضد حریق نصب شده زیر سقف								
			کانوپی، اگزوز کتابی سوپر سایلنت تعبیه شده داخل تونل باد،								
			لرزه گیر اگزوز، ایزولاسیون مسیر اگزوز، چهار درب، درب شیشه دار								

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST CONTINUATION SHEET

شرکت ملی نفت ایران

سیستم یکپارچه کالا

شرکت ملی حفاری ایران (سهامی خاص)

REQUEST No. ..... شماره تقاضا : .....

شماره قلم ITEM No.	شماره طبقه بندی کالا MESC No.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	M.O.S.	M.O.S.	CROSS REF. شماره انبار STORE No.	رفرنس مدیریت ADMIN	شماره درخواست REQUEST No.	شماره قلم ITEM
			جهت مشاهده پارامترهای تابلو، دریچه مکش هوا، دمپر اگزوز،								
			قلاب روی کاور جهت حمل توسط جرثقیل، قفل و لولای خارجی								
			نکات مهم :								
			پیشنهادهای فنی باید در سربرگ شرکت پیشنهاد دهنده همراه با								
			شماره، تاریخ و ممهور به مهر آن شرکت و شامل مشخصات شرکت								
			و کشور سازنده دیزل ژنراتور به همراه مشخصات فنی کامل آن باشد								
			فروشندگان می بایست متعهد گردند که کاتالوگ، دفترچه راهنمای								
			کالای پیشنهادی، نقشه های انفجاری و کتابچه های سرویس و								
			نگهداری را بهنگام تحویل کالا ارائه نمایند.								
			راه اندازی، تست، آموزش کارکرد و رفع اشکال اولیه و همچنین								
			آموزش نحوه سرویس و نگهداری، در محل واحد متقاضی بر عهده								
			فروشنده است.								
			کالا می بایست مطابق با استاندارد شرمت ملی نفت ایران بوده و								
			ارائه کلیه گواهینامه های فنی و اصالت کالا در زمان تحویل کالا								
			الزامی است.								
			کالا بایستی دارای ۱۸ ماه گارانتی از زمان تحویل یا ۱۲ ماه از زمان								

OR-F-01-05

۲ (۱۲ ـ ۸۱) ۲۵ ـ ۸۱

PAGE : ..... OF : ..... صفحه : ..... از : .....

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST CONTINUATION SHEET

سیستم یکپارچه کالا

REQUEST No. ..... شماره تقاضا : .....

شرکت ملی حفاری ایران (سهامی خاص)

شماره قلم ITEM No.	شماره طبقه بندی کالا MESC No.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	M.O.S.	M.O.S.	CROSS REF. شماره انبار STORE No.	بخش سازمانی ADMIN	شماره درخواست REQUEST No.	شماره قلم ITEM
			راه اندازی یا ۱۰۰۰ ساعت کارکرد (هر کدام زودتر فرا برسد) و								
			۱۰ سال خدمات پس از فروش (شامل پشتیبانی محصول و تامین								
			قطعات یدکی) باشد								
			لطفاً قبل از خرید کالا تاییدیه اداره مهندسی کالا و واحد متقاضی								
			اخذ گردد								
			کالا می بایست نو، دست اول و اصلی باشد.								
			فروشنده می بایست الزامات مربوط به نصب دیزل ژنراتور را								
			اعلام نماید.								
			بسته بندی و حمل و نقل مطابق با استاندارد								
			بازدید قبل از حمل توسط کارشناسان کارفرما الزامی است.								
			هزینه رسال کالا بعهده فروشنده بوده و محل تحویل آن، انبار پروژه								
			شرکت ملی حفاری ایران می باشد.								
			زمان تحویل : حداکثر دو ماه پس از قرارداد								
			نحوه تحویل : یکجا و کامل								
			منابع فروشندگان معتبر داخلی								