



شرکت ملی گاز ایران

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

استعلام فنی و مالی

3	تعداد صفحات	یک هفته	مهلت ارسال پاسخ	I/0210513		دیتا شیت تقاضای
		ایمیل		تلفن		مسئول خرید
	smashoofi@khangiran.com	ایمیل	051-37291034	تلفن	سعید مشعوفی	کارشناس خرید
	Kala-Office@Khangiran.com	تایید نمابر 051-37288013	051-37294058	نمابر	محمد قائمی نژاد	دبیرخانه
مشهد، خ آبکوه، نبش دانشسرای شمالی، شماره 255، مرکز پشتیبانی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، واحد تدارکات کالا، کد پستی: 9184675371، شماره ثبت: 23084						آدرس

تذکرات مهم:

- 1- فروشنده یا تولیدکننده کالا می بایست در لیست تولیدکنندگان مجاز شرکت ملی نفت (AVL) باشد.
 - 2- اولویت خرید با کالای تولید داخل میباشد.
 - 3- هزینه حمل کالا تا انبار خریدار بعهدہ خریدار می باشد.
 - 4- تسویه حساب نهایی بعد از دریافت اصل اسناد زیر و بررسی صحت آنها و تایید کارشناسی کالا انجام می گیرد. این زمان از ارسال کالا تا صدور حواله نقدی جهت فروشنده تقریباً 30 الی 60 روز کاری به طول می انجامد.
 - 5- کالای ارایه شده باید حداقل یک سال گارانتی از زمان تحویل (بدون وجه الضمان) و در صورت نیاز 5 سال خدمات پس از فروش داشته باشد.
 - 6- در صورت اثبات مستعمل بودن و یا غیر اصلی بودن تجهیزات فروشنده متعهد می گردد کالای مورد نظر را حداکثر ظرف مدت یک ماه تعویض نموده و در صورت خسارت به خریدار، کلیه خسارت اعلام شده از طرف خریدار را پرداخت می نماید.
 - 7- انطباق کامل کالا با شرح ایران کد اعلام شده در سامانه ستاد از نظر مشخصات کلید کد (مشخصات کالا) الزامی بوده و این موضوع در هنگام تحویل کالا بررسی شده و در صورت وجود هرگونه مغایرت، کالا برگشت داده شده و این شرکت هیچ مسؤلیت و تعهدی در خصوص زیان و هزینه‌های ناشی از آن برعهده نخواهد داشت.
 - 8- ارایه مفاصا حساب تامین اجتماعی (برای ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش حسب مورد) به همراه صورتحساب الزامی است.
- تبصره: با توجه به لزوم انجام تمام مراحل در سامانه ستاد پس از ابلاغ سفارش و بهنگام ارسال کالا برنده مناقصه، موظف به بارگزاری فاکتور و ارجاع در سامانه ستاد می باشد. بدیهی است تاخیر در ارجاع و به تبع آن تاخیر در پرداخت مسؤلیت آن بر عهده فروشنده می باشد.
- 9- تعیین برنده در مرحله اول اتمام مدت مهلت شرکت در مناقصه حداقل با سه شرکت انجام پذیر است. در صورت کمتر از سه شرکت فرایند خرید یکبار تجدید و در مرحله دوم با تعداد شرکت موجود بازگشایی انجام خواهد شد.
 - 10- شرح کالا در فاکتور شرکت برنده باید شامل مشخصات کالا، برند، مدل، شماره سریال کالا (در صورت وجود)، شناسه کالا و شناسه رهگیری باشد، بدیهی است تسویه حساب با فروشنده منوط به درج موارد ذکر شده در فاکتور می باشد.
 - 11- در خصوص فاکتورهای خرید سامانه مودیان، کلیه فروشندگان کالا و خدمات مشمول، ملزم به درج شماره منحصر به فرد مالیاتی به طول 22 کاراکتر به روی صورتحسابهای صورت وضعیت ها و فاکتورها می باشند بدیهی است این امور مسؤلیتی در تاخیر در پرداخت اسناد نخواهد داشت.

DATA SHEET I-0210513-PH-01

Page 1 of 1

NO.	Item No.	MESC	Qty.	Unit	DESCRIPTION
1	1	4200000001	10	NO	هاي پرشر سوييچ فشنگي-فشار بين 200 تا 300 پي اس آي
2	2	4200000002	10	NO	لو پرشر سوييچ فشنگي-فشار بين 25 تا 65 پي اس آي
3	3	4200000003	6	NO	اويل پرشر سوييچ الكترونيكي-دلتا پي 2 با كد 22 اس 298
4	4	4200000004	10	NO	DBL-206B-پرشر سوييچ هوا دي پي اس

مشخصات	محل استفاده	تعداد	نام کالا	ردیف
HPS 150/250 بدون ریست نوع اتصال : 1/4 اینچ مهره ای برنجی مبرد: گاز فریون R134a,R22 حداقل/حداکثر فشار قابل تنظیم 150-250 psi درجه حفاظت : IP44	تابلو فرمان هواساز ساختمان اداری دانه بندی تابلو فرمان هواساز ساختمان آزمایشگاه ذخیره سازی تابلو فرمان هواساز ساختمان سوییچ روم ذخیره سازی واحد های عملیاتی GTU	10	سوییچ فشار بالا فشنگی	1
LPS 25/65 بدون ریست نوع اتصال : 1/4 اینچ مهره ای برنجی مبرد: گاز فریون R134a,R22 حداقل/حداکثر فشار قابل تنظیم 25-65 psi درجه حفاظت : IP44	تابلو فرمان هواساز ساختمان اداری دانه بندی تابلو فرمان هواساز ساختمان آزمایشگاه ذخیره سازی تابلو فرمان هواساز ساختمان سوییچ روم ذخیره سازی واحد های عملیاتی GTU	10	سوییچ فشار پایین فشنگی	2
DELTA-P II Part no:22 s 298 Supply ac 50/60 HZ 115-230 V 3VA Ta:-30.... +70 c RELAY ac 240V 2.5A C300	تابلو فرمان هواساز ساختمان اداری دانه بندی تابلو فرمان هواساز ساختمان آزمایشگاه ذخیره سازی تابلو فرمان هواساز ساختمان سوییچ روم ذخیره سازی واحد های عملیاتی GTU	6	سوییچ فشار روغن فشنگی	3
شماره قطعه: DBL-205F هانیول 1.5 A 250Vac IP 54 0.1 A 24Vdc	تابلو فرمان هواساز ساختمان اداری دانه بندی تابلو فرمان هواساز ساختمان آزمایشگاه ذخیره سازی تابلو فرمان هواساز ساختمان سوییچ روم ذخیره سازی واحد های عملیاتی GTU	10	سوییچ اختلاف فشار هوا	4