

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان (سهامی خاص)  
انبار ستاد

شماره ۰۰۱۵۹۵

۱۵۰۳۰۰۳ / ۹۰۸

آبرش روشنی کلاس - فاکتور دهیاری

برگ درخواست خرید عمرانی

تاریخ ۳۰/۱/۲۷

انبار درخواست کننده	واحد مصرف کننده	شماره برگ درخواست
---------------------	-----------------	-------------------

ردیف	نام و مشخصات کالا	تعداد	واحد	نوع کالا اموالی مصرفی	این قسمت توسط متصدی بودجه تکمیل میگردد	
					قیمت برآوردی	اطلاعات مربوط به بودجه
۱	مخزن مس ۲۵۰ لیتر (سخت)	۱	دستگاه			
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						
۱۱						
۱۲						

تهیه کننده نام امضاء	تایید کننده نام امضاء	تصویب کننده نام امضاء	کنترل کننده نام امضاء	شماره رسید انبار
انباردار/سرپرست انبار	ذیحسابی شرکت	مدیرعامل	مسئول بازرسی	

کدفورم: ۲-ف-۶۴ (۰) توزیع نسخ: ۱- سفید ذیحسابی ۲- آبی مسئول تدارکات ۳- زرد مسئول انبار ۴- قرمز واحد درخواست

## مشخصات فنی مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سه لایه جهت استفاده در آب شرب

جنس پلی اتیلن

دارای گارانتی حداقل به مدت پنج سال و ده سال خدمات پس از فروش

دارای پروانه بهداشتی از سازمان غذا و دارو و دارای سیب سلامت

مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی آب از قطر (۲,۷ تا ۳,۱۰) متر و از ارتفاع (۳,۱۰ تا ۳,۶۰) متر

قطر درب ورودی ۵۵ سانتیمتر و قطر دریچه ۴۷ سانتیمتر

سایز لوله ورودی دو اینچ و سایز لوله خروجی دو تا دو اینچ می باشد (با توجه به نوع در خواست ممکن است سایز متغیر باشد)

سایز لوله سرریز دو یک دوم اینچ و سایز لوله کفشور دو اینچ (با توجه به نوع در خواست ممکن است سایز متغیر باشد)

محل لوله ورودی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر پایین تر از سقف مخزن می باشد

محل لوله کفشور در پایین ترین نقطه مخزن می باشد

محل لوله سرریز به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر پایین تر از سقف مخزن می باشد

محل لوله خروجی به تعداد یک عدد حداکثر ۱۰ سانتیمتر بالاتراز کف مخزن می باشد

کلیه متعلقات در محل ورودی، خروجی، کفشور و سرریز از نوع برنجی فلنجدار چهار سوراخه با ضخامت فلنج حداقل ۱۲ میل می باشد.

حداقل وزن مخزن ۵۰۰ کیلو گرم می باشد

نصب اتصالات امکانپذیر باشد

مخزن بصورت یکپارچه تولید گردد

در سایر موارد با توجه به خرید تجهیزات بر اساس طراحی ساخت و نوع متریال مورد استفاده ی کارخانه سازنده در ساخت مخازن، فروشنده در صورت بروز هرگونه مشکل در عملکرد تجهیزات فوق در طی مدت زمان گارانتی مکلف و متعهد به تعویض و جایگزینی بی قید و شرط تجهیزات معیوب می باشد.

### سایر شرایط :

- فروشنده موظف است تجهیزات معیوب را جایگزین و یا تعمیر کند. تصحیح عیوب بایستی مطابق با استانداردهای مربوطه انجام شود.
- طرف قرارداد متعهد می گردد در صورتی که نقصی در کالای ارسالی پس از مورد استفاده قرار گرفتن مشاهده گردد با شرط اینکه نقص مشاهده شده ناشی از کیفیت نامناسب تولید باشد معادل کالای نامناسب، کالای استاندارد تحویل خریدار نماید

- در صورتیکه در محل بازرسی ، کلیه کالاها سالم و بی نقص تحویل گردیده باشند ، خریدار می تواند در صورت مشاهده محصولات دارای عیوب ظاهری در حین تخلیه ، محصولات مورد نظر را با هزینه سازنده عودت نماید و فروشنده می بایست در اولین فرصت نسبت به جایگزینی آن اقدام نماید.
- نظارت بر اجرای تعهدات فروشنده از طرف کارفرما ، بر عهده شرکت مهندسی و بازرسی نیرو آب البرز بوده و تمامی هزینه های بازرسی اعم از پرداخت حق الزحمه و هزینه های آزمون به عهده ی فروشنده کالا می باشد. یک نسخه از فیش واریزی نقدی می بایست به کارفرما ارائه گردد.
- بازرسی از کالا در صورت بررسی در محل انبار کارفرما یا انبار فروشنده شامل بازرسی چشمی و ظاهری ، کنترل ابعادی ، کنترل سلامت فیزیکی کالا و کنترل مارکینگ تجهیزات و مطابقت آن با حداقل مشخصات مورد نظر و در صورت بررسی در محل تولید علاوه بر موارد فوق همچنین شامل نمونه برداری و انجام آزمونهای کارخانه ای نیز می باشد. بدیهی است که انجام بازرسی کالا رافع مسئولیت های فروشنده در قبال کیفیت کالاهای مربوطه نمی باشد.
- فروشنده موظف است کلیه امکانات و تسهیلات لازم و مناسب ( شامل اقامت و ایاب و ذهاب و پذیرایی ) را با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حضور بازرس و یا بازرسی را در محل عرضه کالا به هزینه خود فراهم نماید .
- هزینه انجام بازرسی و آزمایشات و هزینه حمل تا انبار شهرستان مربوطه بر عهده فروشنده می باشد

زنگنه



کارشناس مهرداد حسینی ۰۹۱۲۷۴۳۷۹۶۴

رئیس اداره فنی و مطالعات آب مسعود باقری

مهر