

بسمه عالی

شرکت آب و فاضلاب استان لرستان



شماره درخواست کالا:

تاریخ:

مشخصات فنی

«ضمیمه درخواست کالا از انبار»

صفحه ۱ از ۲

مشخصات فنی

ردیف شرح کالا

- مشخصات فنی کلمپ های تعمیراتی مورد درخواست جهت استفاده در شبکه توزیع و خطوط انتقال شرکت آبها لرستان به شرح ذیل میباشد:
- ۱- تمامی کلمپ های مورد نیاز از نوع تعمیراتی هستند.
 - ۲- آhad سایز نامی، محدوده سایز و طول بر حسب میلی متر میباشد.
 - ۳- اعداد اعلام شده در محدوده سایز و طول، حداقل محدوده ها میباشند.

ردیف	جنس لوله	تعداد فک ها	سایز نامی (م.م)	رنج کارگیری	طول درخواستی
۱	پلی اتیلن	تک	۷۵	۸۰-۹۰	۲۰۰
۲	پلی اتیلن	تک	۹۰	۸۸-۹۹	۲۰۰
۳	پلی اتیلن	تک	۱۶۰	۱۰۰-۱۶۰	۴۰۰
۴	پلی اتیلن	تک	۱۸۰	۲۰۰-۲۱۰	۴۰۰
۵	آزبست	تک	C کلاس ۸۰ و D کلاس ۸۰	۱۸۰-۹۸	۲۰۰
۶	آزبست	تک	C کلاس ۱۰۰	۱۳۰-۱۲۰	۲۰۰
۷	آزبست	تک	D کلاس ۱۰۰	۱۳۵-۱۲۵	۲۰۰
۸	آزبست	تک	C کلاس ۱۰۰	۱۸۹-۱۷۶	۲۰۰
۹	آزبست	تک	D کلاس ۱۰۰	۱۹۱-۱۸۱	۲۰۰
۱۰	آزبست	تک	C کلاس ۲۰۰	۳۰۰-۲۸۸	۳۰۰
۱۱	آزبست	تک	D کلاس ۲۰۰	۳۰۰-۳۱۰	۳۰۰
۱۲	GRP	تک	۲۵۰	۲۲۰-۲۵۸	۳۰۰
۱۳	GRP	دو فکی	۵۰۰	۵۲۰-۵۰۰	۵۰۰
۱۴	چدن	دو فک	۵۰۰	۵۴۰-۵۲۰	۵۰۰

۴- فشار کاری برای کلیه لوله های آزبست و پلی اتیلن تا قطر ۴۵۰ م.م ۱۶ بار و بیش از آن تا سایز ۲۰۰ م.م ۱۲ بار میباشد.

۵- کلیه قسمت های فلزی از جنس استنلس استیل AISI 304 یا AISI 316 و DIN934 و کلیه مهره ها و نیز از همین جنس باشد.

۶- جنس لاستیک درز بند SBR و استاندارد ASTM D3677-10/ISO 4633 باشد و لاستیک های کناره استیل دار (Bridge Plate) با روش پخت همزمان لاستیک و استیل ساخته شود (Vulcanized).

۷- جوشکاری کلیه قسمت های فلزی توسط جوشکاری تنگستن یا جوش آرگون، تحت محافظت گاز آرگون انجام شود کلیه جوش ها طی فرایند و بعد از فرایند بازرسی شود. و پیچ ها به روش رول

سید علی پور
مدیر عامل

پوشش ۱۵۰ ASTME1252-07O طبق استاندارد (PTFE) با تفلون و سرد تولید نورد فورمینگ شود.

8- لاستیک ها با استفاده از چسب دو جزئی صنعتی برای ماندگاری در شرایط گرم و مرطوب انبارها به استیل چسبانده شوند

9- ارائه گواهی معتبر تایید مصرف کالا در شبکه های آب شرب و بهداشتی و ارائه یمه نامه معتبر الزامی میباشد.

10- درج شماره سریال و تاریخ تولید به روی کالا خریداری شده الزمی است.

11- نوع بازرسی کیفی محصول بر اساس صلاحیت شرکت بازرسی طرف قرارداد میباشد.

12- کسب گواهی تایید کیفیت کالا توسط شرکت بازرسی الزامی است.

13- تمامی کلمپ ها در بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از وارد آمدن صدمات حمل و نقل به صورت مناسب مهار شوند. هرگونه خسارت ناشی از قصور که در اثر جابه جایی متعارف در حین انتقال کالا از کارخانه به شرکت آبفا وارد شود بر عهده فروشنده می باشد.

14- کلیه هزینه های حمل و نقل از محل کارخانه (فروشگاه) تا انبار شرکت آب و فاضلاب واقع در شهر خرم آباد بر عهده فروشنده است.

15- تعداد درخواست از هر نوع کلمپ بر اساس درخواست کالا میباشد.

درخواست کننده:

تایید کننده:

