SCP 01

نوع سند MT	شماره تقاضا DESIGNATION	کد مدیریت MG CODE
2,6		0,3,3

شماره انبار STORE NO		کد سازمان ADMIN	شماره درخواست پروژه / خرید متمرکز REQUEST NO.
اصلی	فرعی		
22	81	43	0203948015

شرکت ملی حفاری ایران

PROJECT/DIRECT CHA
CREATE / AMEND/ DELETE

شماره حساب ACCT. NO	تاریخ نیاز به کالا REQUIRED DATE	کد مدیریت ORG.CODE	شماره شرح WORK REL.	نشانه تقاضا INDENT SYMBOL	تاریخ درخواست REQUEST DATE	تعداد اقلام ITEM COUNT	TOTAL
0330490020390150220 33					02/07/18	01	

شماره ردیف ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
1	65 _____ 1	NO	**DIESEL GENERATOR SET**	03
			دیزل ژنراتور کوپل فابریک بهمراه تابلو برق و سیستم کنترل دیزل ژنراتور بر روی یک شاسی واحد بهمراه کانوپی با مشخصات زیر:	
			توان دیزل ژنراتور در حالت دائم کار (prime): حدود ۳۵ کاوا	
			ولتاژ و فرکانس خروجی دیزل ژنراتور: 230/400V, 50Hz, 3Ph	
			مشخصات موتور:	
			توان و قدرت موتور در حالت دائم کار حدود ۳۰ کیلو وات	
			تعداد سیلندر: چهارسیلندر، سیستم تنظیم دورموتور: گاورنر مکانیکی	

به سیستم یکسواخت کالا تعدیه شود
گروه پروژه
تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲

۱۴۰۲/۷/۱۹

تصویب عضو هیات مدیره: علیرضا شهبازی نام و امضاء:	تائید و تصویب امور مالی: علی بهجت نام و امضاء:	
تصویب خرید انحصاری: نام و امضاء:	تائید امور بازرگانی جهت اقدام نام و امضاء:	

۱۴۰۲/۷/۱۹

۸۱-۴۵-۸۱-۱۲

REQUEST No. ..... شماره تقاضا :

شرکت ملی حفاری ایران (سهامی خاص)

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST CONTINUATION SHEET

سیستم یکپارچه کالا

شماره قلم ITEM No.	شماره طبقه بندی کالا MESC No.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	M.O.S	M.O.S	CROSS REF. شماره انبار STORE No.	کوتاژ ADMIN	شماره درخواست REQUEST No.	شماره قلم ITEM	اطلاعات منبع تامین کالا
			دور موتور (RPM) : ۱۵۰۰									
			سیستم روغن کاری مجهز به کارتر چدنی همراه با روغن ریز و سیخ									
			روغنی فیلتر روغن پیچی با جریان کامل روغن									
			(در صورت داشتن سیستم روغنکاری متفاوت، در پیشنهاد فنی									
			مشخص گردد)									
			سیستم خنک کننده روغن : آب خنک									
			فیلتراسیون سیالات موتور: دارای فیلتر هوا، روغن و سوخت									
			(کلیه فیلتر ها تعویض شدنی)									
			ژنراتور :									
			توان در حالت دائم کار حدود ۳۵ کاوا									
			سیستم تنظیم ولتاژ اتوماتیک با 0.5 ± درصد تغییرات ولتاژ									
			سیستم تحریک : خود تحریک (self exciting)									
			ولتاژ، فرکانس، فاز و ضریب قدرت : 220-240/380-415 V									
			cos ϕ = 0.8 ، 3 phase ، 50Hz									
			حفاظت باکس آلترناتور : IP23									
			کلاس عایق و حرارتی استاتور و روتور H (۱۵۰ درجه سانتیگراد									
			برای محیط ۴۰ درجه سانتیگراد)									

OR-F-01-05

REQUEST No. شماره تقاضا :

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST CONTINUATION SHEET

شماره قلم ITEM NO	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شـــــرح کـالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	M.O.S	S.O.S	اطلاعات منبع تامین کالا CROSS REF: شماره انبار STORE NO.	کد سریعی CODES	شماره درخواست REQUEST NO.	شماره قلم ITEM
			برای محیط ٤٠ درجه سانتیگراد)								
			کویل و بیرینگ : کویل فابریک مستقیم و یک سر بیرینگ								
			تابلو کنترل دیزل ژنراتور :								
			تابلو کنترل و فرمان اتوماتیک نصب شده بر روی شاسی دیزل								
			ژنراتور								
			دارای صفحه نمایش دیجیتال								
			نمایش کلیه پارامترهای موتور و ژنراتور اعم از ولتاژ ، جریان هرفاز								
			فرکانس، ولتاژ باتری، دمای آب، فشار روغن و ساعت کارکرد موتور								
			و... بصورت دیجیتال بر روی برد کنترل نصب شده روی تابلوی								
			کنترل								
			شارژ الکتریکی ٢٤ ولت باتری از نوع سوییچینگ								
			تابلو با ورق فولادی و پوشش الکترو استاتیک								
			حفاظت کامل موتور و ژنراتور شامل موارد زیر :								
			Low oil pressure, High oil/water temperature,								
			Over/Under speed, Fail to start (warning), Over load,								
			Under/over generator volts, low fuel, coolant level ,								

REQUEST No. شماره تقاضا:

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم
PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST CONTINUATION SHEET

شماره قلم ITEM NO	شماره طبقه بندی کالا MESC NO	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	M.O.S.	S.O.S.	CROSS REF: شماره انبار STORE NO	واحد UNIT	شماره درخواست REQUEST NO	ردیف
			Emergency stop, ECU fail								
			تجهیزات و لوازم دیزل ژنراتورها :								
			مخزن سوخت روزانه تعبیه شده در شاسی دستگاه با ظرفیت مناسب								
			برای دائم کار								
			دارای باطری(های)۱۲ ولت و کابلهای ارتباطی جهت استارت موتور								
			ضربه گیر دیزل ژنراتور (بین دیزل ژنرتور و شاسی)								
			لرزه گیر اگزوز و صدا خفه کن اگزوز								
			هیتر الکتریکی آب موتور و پمپ تخلیه روغن دستی								
			لوازم مصرفی ۲ ساله یک ست برای هردستگاه (شامل ۱۰ عدد فیلتر								
			سوخت، ۲۰ عدد فیلتر روغن و ۲۰ عدد فیلتر هوا)								
			مشخصات کانوپی super silent								
			دارای تونل باد جهت خروج هدایت شده باد پرتابی رادیاتور،								
			عایق های حفره ای جهت میرا نمودن فرکانس های صوتی منتشر								
			شده توسط دستگاه، عایق های ضد حریق نصب شده زیر سقف								
			کانوپی، اگزوز کتابی سوپر سایلنت تعبیه شده داخل تونل باد،								
			لرزه گیر اگزوز، ایزولاسیون مسیر اگزوز، چهار درب، درب شیشه دار								

۸۱-۲۵ (۸۱-۱۲) ۲

PAGE 6 OF 4

OR-E-III-03

REQUEST No. ..... شماره تقاضا :

شرکت ملی حفاری ایران

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم
PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST CONTINUATION SHEET

سیستم یکپارچه کالا

شماره قلم ITEM NO	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	اطلاعات منبع تامین کالا CROSS REF.			
						شماره انبار STORE NO.	شماره درخواست REQUEST NO		
			جهت مشاهده پارامترهای تابلو، دریچه مکش هوا، دمپر اگزوز،						
			قلاب روی کاور جهت حمل توسط جرثقیل، قفل و لولای خارجی						
			نکات مهم :						
			پیشنهادهای فنی باید در سربرگ شرکت پیشنهاد دهنده همراه با						
			شماره، تاریخ و ممهور به مهر آن شرکت و شامل مشخصات شرکت						
			و کشور سازنده دیزل ژنراتور به همراه مشخصات فنی کامل آن باشد						
			فروشندگان می بایست متعهد گردند که کاتالوگ، دفترچه راهنمای						
			کالای پیشنهادی، نقشه های انفجاری و کتابچه های سرویس و						
			نگهداری را بهنگام تحویل کالا ارائه نمایند.						
			راه اندازی، تست، آموزش کارکرد و رفع اشکال اولیه و همچنین						
			آموزش نحوه سرویس و نگهداری، در محل واحد متقاضی بر عهده						
			فروشنده است.						
			کالا می بایست مطابق با استاندارد شرکت ملی نفت ایران بوده و						
			ارائه کلیه گواهینامه های فنی و اصالت کالا در زمان تحویل کالا						
			الزامی است.						
			کالا بایستی دارای ۱۸ ماه گارانتی از زمان تحویل یا ۱۲ ماه از زمان						

۸۱-۲۵ (۸۱-۱۲)۲

PAGE ..... OF .....

صفحه ..... از

6 5

DR-F-01-05

REQUEST No. ..... شماره تقاضا :

شرکت ملی حفاری ایران

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST CONTINUATION SHEET

شرکت ملی نفت ایران

سیستم یکپارچه کالا

شماره قلم ITEM NO	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	مدیریت M.O.S.	تدارک S.O.S.	اطلاعات منبع تامین کالا CROSS REF. شماره انبار STORE NO.	تاریخ نیاز DATE	شماره درخواست REQUEST NO.	شماره قلم
			راه اندازی یا ۱۰۰۰ ساعت کارکرد (هر کدام زودتر فرا برسد) و								
			۱۰ سال خدمات پس از فروش (شامل پشتیبانی محصول و تامین								
			قطعات یدکی) باشد								
			لطفاً قبل از خرید کالا تاییدیه اداره مهندسی کالا و واحد متقاضی								
			اخذ گردد								
			کالا می بایست نو، دست اول و اصلی باشد.								
			فروشنده می بایست الزامات مربوط به نصب دیزل ژنراتور را								
			اعلام نماید.								
			بسته بندی و حمل و نقل مطابق با استاندارد								
			بازدید قبل از حمل توسط کارشناسان کارفرما الزامی است.								
			هزینه رسال کالا بعهده فروشنده بوده و محل تحویل آن، انبار پروژه								
			شرکت ملی حفاری ایران می باشد.								
			زمان تحویل : حداکثر دو ماه پس از قرارداد								
			نحوه تحویل : یکجا و کامل								
			منابع فروشندگان معتبر داخلی								

۸۱-۲۵ (۸۱-۱۲) ۳

PAGE 6 OF 6 صفحه

QR - F - 01 - 05